



STÁTNÍ ÚSTAV RADIČNÍ OCHRANY, v. v. i.  
140 00 PRAHA 4, Bartoškova 28

ZŠ A MŠ PECKA  
č.p. 38  
507 82 PECKA

Váš dopis/ze dne Naše značka Vyřizuje Hradec Králové  
SÚRO-2015/310/1740-05 Hladíková 8.9.2016  
495 211 487

Výsledky měření objemové aktivity radonu (OAR) v objektu

Při měření objemové aktivity radonu (OAR) v objektu na adrese

Pecka, č.p. 38  
(uživatel: ZŠ A MŠ PECKA),

byly pomocí stopových detektorů zjištěny dále uvedené hodnoty:

detektor	měřeno	místnost	podlaží	OAR (Bq/m <sup>3</sup> )
146275	02/11/2015-07/06/2016	dílna	suterén	92
145538	02/11/2015-07/06/2016	EKO učeb.	suterén	59
142542	02/11/2015-07/06/2016	tělocvična	suterén	20
143549	02/11/2015-07/06/2016	jídelsna	přízemí	25
142968	02/11/2015-07/06/2016	šk.družina	přízemí	20
146283	02/11/2015-07/06/2016	hudebna	přízemí	27
149962	02/11/2015-07/06/2016	3.4.třída	1. poschodí	23
147921	02/11/2015-07/06/2016	1.třída	1. poschodí	18
140956	02/11/2015-07/06/2016	fyzika	1. poschodí	23

Zasíláme Vám výsledky naměřené ve Vašem objektu.  
Všechny naměřené hodnoty jsou nižší než směrná hodnota pro rozhodování o snížení stávajícího ozáření z radonu - 400 Bq/m<sup>3</sup> pro objemovou aktivitu radonu ve vnitřním ovzduší obytné nebo pobytové místnosti dětí dle § 95, odst. 1 vyhlášky 307/2002 Sb., o radiální ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Ivana Fojtíková  
odd. radonového průzkumu budov

IDO-JC/625995  
Na vědomí: SÚJB, krajský úřad, zřizovatel objektu  
Za správnost: Hladíková

STÁTNÍ ÚSTAV RADIČNÍ OCHRANY, v.v.i.  
pobočka Hradec Králové  
Piletická 57  
500 03 Hradec Králové  
IČO: 866 52 052  
- 5.1 -



STÁTNÍ ÚSTAV RADIČNÍ OCHRANY, v. v. i.  
140 00 PRAHA 4, Bartoškova 28

MŠ PECKA - ODL.PRAC.  
č.p. 30  
507 82 PECKA

Váš dopis/ze dne Naše značka Vyřizuje Hradec Králové  
SÚRO-2015/310/1740-03 Hladíková 8.9.2016  
495 211 487

Výsledky měření objemové aktivity radonu (OAR) v objektu

Při měření objemové aktivity radonu (OAR) v objektu na adrese

Pecka, č.p. 30  
(uživatel: MŠ PECKA - ODL.PRAC. ),

byly pomocí stopových detektorů zjištěny dále uvedené hodnoty:

detektor	měřeno	místnost	podlaží	OAR (Bq/m <sup>3</sup> )
149938	02/11/2015-07/06/2016	jídelsna	přízemí	221
143607	02/11/2015-07/06/2016	třída	1. poschodí	124
144772	02/11/2015-07/06/2016	herna	1. poschodí	129
143340	02/11/2015-07/06/2016	třída	2. poschodí	126
144856	02/11/2015-07/06/2016	herna	2. poschodí	147

Zasíláme Vám výsledky naměřené ve Vašem objektu.  
Všechny naměřené hodnoty jsou nižší než směrná hodnota pro rozhodování o snížení stávajícího ozáření z radonu - 400 Bq/m<sup>3</sup> pro objemovou aktivitu radonu ve vnitřním ovzduší obytné nebo pobytové místnosti dětí dle § 95, odst. 1 vyhlášky 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Ivana Fojtíková  
odd. radonového průzkumu budov

STÁTNÍ ÚSTAV RADIČNÍ OCHRANY, v.v.i.  
88888ka Hradec Králové  
Přetická 57  
500 03 Hradec Králové  
IČO: 866 52 052  
-5.1-

IDO-JC/625996  
Na vědomí: SÚJB, krajský úřad, zřizovatel objektu  
Za správnost: Hladíková

*Hladíková*